




IEP  ORG	IEP ENERJİ PETROL ENSTİTÜSÜ	Rapor No : IEP-Rp.Ex-10.813 Rapor Tarihi : 13 / 10 / 2015
---	------------------------------------	--

MUAYENE VE DENEY RAPORU

İnceleme Türü :	Müşteri Talebi	Dekont Tarihi / No :	-
Tutanak/Yazı Tarihi :	12.10.2015 / 1306		
Numunenin Menşei ve adresi	ELFATEK Elektronik : Modesa Sanayi Sitesi 10735 Sok. No:10 Karatay / KONYA		
Numunenin Alındığı Yer	: Üretici Firma tarafından Kargo ile / Sürat Kargo - 00286370955 / 09.10.2015		
Numunenin Cinsi ve Miktarı	: 1 Adet ELFATEK Marka SD-R24B-WB Model Işıklı Siren		
Tescilli Markası	: ELFATEK		
Numuneyi Gönderen	: ELFATEK Elektronik		
Numuneyi Alan/Alanlar	: IEP Teknik Servis		
Deneyi Yapan/Yapanlar	: Nurettin TERZİOĞLU		
Deneylerin Yapıldığı ve Değerlendirildiği Tarihler	: 12.10.2015		
Uygulanan Standard / Şartname / Prosedür	: Gürültü seviyesi firma beyanı uyum şartları.		
Numune Alma İşlemi/ Numune Alma Çevre Koşulları (Gerektiğinde Açıklanır)	: Numuneler Sürat kargo ile gönderilmiştir.		
Standard/Prosedür/ Şartnameden Sapma	:-		
Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen numuneler üzerinde yapılan muayene ve deneylere ait sonuçlar aşağıda verilmiştir.			
Posta Adresi : MTK 2. Giriş 5746/1 Sokak No:9 Kat :2 35090 Çamdibi / İzmir / TÜRKİYE Tel: +90(232)431 17 45 – 46 Fax: +90(232)431 17 30 e-mail : iep@iep.com.tr – web: http://www.iep.com.tr/			



IEP  ORG	IEP ENERJİ PETROL ENSTİTÜSÜ	Rapor No : IEP-Rp.Ex-10.813 Rapor Tarihi : 13 / 10 / 2015
---	------------------------------------	--

TEST RAPORU

Deney Laboratuvarı / Laboratuvarları IEP Laboratuvarı	Adresi / Adresleri IEP İzmir
---	--

Muayene ve Deney Sonucunda Verilecek Hükümler :

İlgili Kural/Deney Numuneye Uygulanması Gerekmiyorsa (Numuneye Uygulanmaz)	: NU
Test Edilen Numune Kurallara Uyuyorsa (Geçti)	: G
Test Edilen Numune Kurallara Uymuyorsa (Kaldı)	: K
Herhangi Bir Nedenle Uygulanmayan Kural/Deney var ise (Yapılamadı)	: Y

Genel Değerlendirmeler :

- Bu Rapor üç nüsha halinde düzenlenmiştir.
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu rapor yalnızca deneyi yapılan numune/numuneler için geçerlidir.
- "Açıklamaya bakınız" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan açıklamaya atıf yapılmaktadır.
- "Ek tabloya bakınız" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atıf yapılmaktadır.
- Bu raporda ondalık sayılar nokta ile ayrılmıştır.
- Raporun her sayfası deneyi yapan/yapanlarca paraflanmış ve ilgili mavi birim mühürü bulunmaktadır.
- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Akreditasyon kapsamında olmayan deneyler madde numarası yanına " * " işareti konularak gösterilir.

TEST NUMUNESİNİN ÖZELLİKLERİ :

Marka : ELFATEK Işıklı Siren

Model : SD-R24B-WB

Seri No : 155000205

20-50 VDC / 15-35 VAC

TEST CİHAZININ ÖZELLİKLERİ :

Cihaz Marka/Model/Seri No : DT-8820 Çevre Ölçüm Cihazı (Işık,Isı,Nem,Ses) / 05023751

Kalibrasyon Yeri : OMEGA Ölçme Kontrol Sistemleri Kalibrasyon Lab. Cih. San. Tic. Ltd. Şti. / İZMİR

Kalibrasyon Tarihi : 14.02.2015

Kalibrasyon Sertifika No : 140215SE16


ORTAM KOŞULLARI :


SICAKLIK : 25.6 ° C


NEM : 52.2 % RH




TEST NUMUNESİNİN RESİMLERİ :



Madde	Kural / Deney	Sonuç- Mütalaa	Karar
	<p>Deney Numunesi Tanımı : 155000205 Seri Nolu SD-R24B-WB Modeli Gürültü Ölçümü Ölçüm Mesafesi : 100 cm. Ölçüm Kademesi : 1</p> <p>Siren Sinyal Lamba Dikey : 92.7 dB Siren Sinyal Lambası Yatay : 97,6 dB</p>		
			

	IEP ENERJİ PETROL ENSTİTÜSÜ	Rapor No : IEP-Rp.Ex-10.813 Rapor Tarihi : 13 / 10 / 2015
---	------------------------------------	--

	Deney Numunesi Tanımı : 155000205 Seri Nolu SD-R24B-WB Modeli Ölçüm Mesafesi : 100 cm. Ölçüm Kademesi : 2 Siren Sinyal Lamba Dikey : 83.0 dB Siren Sinyal Lambası Yatay : 87,7 dB			
-		-	-	-
-	Deney Numunesi Tanımı : 155000205 Seri Nolu SD-R24B-WB Modeli Kademe 3 : Cihaz 3. Kademe de ses çıkarmamaktadır.	-	-	-

SONUÇ VE DÜŞÜNCELER : ELFATEK Elektronik Firması tarafından üretilen ELFATEK markalı yukarıda seri no ve tipi belirtilen ışıklı sirene ait ses seviye ölçüm sonuçları yukarıda belirtilmiştir.

Deneyi Yapan/Yapanlar ;

Adı Soyadı : Nurettin TERZİOĞLU
Ünvanı : Elk Müh.
İmza

